

SNGN Romgaz SA - SPEE Iernut
Monitorizarea indicatorilor de calitate ape uzate evacuate în emisar trim.II 2022

Ape uzate menajere				
frecvența de monitorizare	ind. de calitate	valoare (mg/l)		
		aprilie	mai	iunie
lunar	pH	8,00	8,00	8,00
lunar	MTS	42	48	42
lunar	reziduu fix	724	796	528
lunar	CBO5	5,20	6,10	4,80
lunar	CCOC-r	56	60	54
lunar	Sub.extractibile	< 20,0	< 20,0	< 20,0

Ape uzate cu caracter acid și bazic _ Evacuarea nr.2				
frecvența de monitorizare	ind. de calitate	valoare (mg/l)		
		aprilie	mai	iunie
zilnic	pH	7,95	7,56	7,85
săptămănal	MTS	27,25	31,5	36,5
bilunar	CCO-Cr	26	55	56
bilunar	reziduu fix	499	482	720
trimestrial	Prod.petroliere	-	-	< 0,3
lunar	Sub.extractibile	< 20,0	< 20,0	< 20,0

Ape uzate cu caracter acid și bazic _ Evacuarea nr.3				
frecvența de monitorizare	ind. de calitate	valoare (mg/l)		
		aprilie	mai	iunie
la golire	pH	8,25	7,807	7,94
la golirea bazinului	MTS	27	39,23	34,58
bilunar	CCO-Cr	0	49,7	48
bilunar	reziduu fix	0	371	676
trimestrial	Fier total	-	-	0,32
trimestrial	prod. petroliere	-	-	< 0,3

Notă: În urma monitorizării aferente în trim.II 2022 nu s-a constatat depășiri ale valorilor concentrațiile maxime admise prin Autorizația Integrată de Mediu