

SNGN Romgaz SA - SPEE Iernut

Monitorizarea indicatorilor de calitate ape uzate evacuate în emisar trim.III 2023

Ape uzate menajere				
frecvența de monitorizare	ind. de calitate	valoare (mg/l)		
		iulie	august	septembrie
lunar	pH	8	8	8
lunar	MTS	36	38	30
lunar	reziduu fix	612	598	624
lunar	CBO5	4,4	4,8	4,4
lunar	CCO-Cr	29	27	25
lunar	sub.extractibile	<20,0	<20,0	<20,0

Ape uzate cu caracter acid și bazic - evacuarea nr.2				
frecvența de monitorizare	ind. de calitate	valoare (mg/l) - media lunară		
		iulie	august	septembrie
zilnic	pH	7,9	7,83	7,82
săptămânal	MTS	42	34,5	37
bilunar	reziduu fix	610	437	525
bilunar	CCO-Cr	35	29	25
trimestrial	prod.petroliere	-	-	<0,3

Ape uzate cu caracter acid și bazic - evacuarea nr.3				
frecvența de monitorizare	ind. de calitate	valoare (mg/l) - media lunară		
		iulie	august	septembrie
la fiecare golire a b.n.	pH	8,02	8,31	8,2
	MTS	36,62	34,5	31,3
bilunar	reziduu fix	509	477	552
bilunar	CCO-Cr	14	27	27
trimestrial	Fe ²⁺ + Fe ³⁺	0,406	0	0
trimestrial	prod.petroliere	-	-	<0,3

Notă: În urma monitorizării aferente în trim.III 2023 nu s-a constatat depășiri ale valorilor concentrațiile maxime admise prin Autorizația Integrată de Mediu.