

SNGN ROMGAZ SA - S.P.E.E. Iernut

Monitorizarea indicatorilor de calitate ape uzate evacuate în emisar Trim. I 2025

Ape uzate menajere				
frecvența de monitorizare	ind. de calitate	valoare (mg/l)		
		ianuarie	februarie	martie
lunar	pH	7,5	7,5	7,5
lunar	MTS	58	30	26
lunar	reziduu fix	436	369	344
lunar	CBO5	4,4	2,8	0,3
lunar	CCO-Cr	18	14	13
lunar	sub.extractibile	<20,0	<20,0	<20,0

Ape uzate cu caracter acid și bazic - evacuarea nr.2				
frecvența de monitorizare	ind. de calitate	valoare (mg/l) - media lunară		
		ianuarie	februarie	martie
zilnic	pH	7,85	7,8	7,76
săptămânal	MTS	33,5	36,5	26,75
bilunar	reziduu fix	552,5	395	360
bilunar	CCO-Cr	20,5	25	16
trimestrial	prod.petroliere	-	-	<0,1

Ape uzate cu caracter acid și bazic - evacuarea nr.3				
frecvența de monitorizare	ind. de calitate	valoare (mg/l) - media lunară		
		ianuarie	februarie	martie
la fiecare golire a b.n.	pH	8,15	8,15	8
	MTS	35,22	43,36	35
bilunar	reziduu fix	432,5	186	338
bilunar	CCO-Cr	22	18,5	15
trimestrial	Fe2+ + Fe3+	0,31	0,17	0,38
trimestrial	prod.petroliere	-	-	<0,1

Notă: În urma monitorizării aferente **trim. I 2025** nu s-au constatat depășiri ale valorilor concentrațiilor maxime admise prin Autorizația Integrată de Mediu